

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, कहलगाँव  
 पत्रांक 74 / कहलगाँव, 2020  
 दिनांक 17/03/2020

सेवा में,

डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल  
 मथुरापुर, शिवनारायणपुर, कहलगाँव

प्रसंग :-  
 विषय :-  
 महाशय,

D.A.V./PS/MTPR/2020/109  
 आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंगीय विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, मथुरापुर, शिवनारायणपुर के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 13.03.2020 को अग्निशामक कहलगाँव में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाये गये सभी यंत्रों की जाँच की गई।

क्र० सं०	यंत्रों का प्रकार एवं नम्बर	जरूरी तिथि	शिफ्ट तिथि	यंत्र रखने का स्थल	संख्या
①	ABC Fire extinguisher	2 Kg	17.3.2020	कंप्यूटर रूम	3 अदप
(ii)	ABC Fire extinguisher	4 Kg	"	केमिस्ट्री रूम	3 अदप
(iii)	CO <sub>2</sub> Fire extinguisher	4.5 Kg	"	ग्राहण फ्लोर	1 अदप
(iv)	DCP Fire extinguisher	2 Kg	"	बिजली पैनल	4 अदप
(v)	Dry chemical powder fire extinguisher	5 Kg	"	2अदप सिट्टी के पास	2 अदप
(vi)	Multi pome extinguisher	9 Liter	"	2,3 फ्लोर	1 अदप
(vii)	Fire Bucket	9 Kg	"	केमिस्ट्री रूम	6 अदप
				शस्त्रोष्णी ररिया	← 2 अदप

- सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक/खराब/पाये गये।
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 17.03.2020 से 12.03.2021 तक एक वर्ष के लिए ठीक/खराब है, बसते वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को मली-भांति सफाई एवं संधारण करेंगे।

- जैसे :-
- सभी नोजलों को साफ रखना।
  - सभी बासरो को ठीक रखना।
  - सभी भेंदोल को साफ रखना।
  - सभी यंत्रों को एक शिफ्ट रखना।
  - सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

- यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण मली-भांति नहीं करते है तो वे यंत्र संधारण की कमी के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अवोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रख की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा से जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

Kumari Seena  
 Teacher Incharge  
 D. A. V. Public School  
 (CBSE Affiliation No.-330259)  
 Mat hurapur, Shivanarayanpur  
 Bhagalpur, Bihar-813222

Manager  
 D. A. V. Public School  
 (CBSE Affiliation No.-330259)  
 Mathurapur, Shivanarayanpur  
 Bhagalpur Bihar-813222

विश्वासभाजन  
 17/03/2020  
 अग्निशामालय पदाधिकारी, कहलगाँव  
 कहलगाँव